

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области
в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах
(Ворошилова ул., д.9, г. Каменка, Пензенская область, 442246, тел. 2-13-74)

Представление
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«23» декабря 2024 г.

№ 6

Главный государственный санитарный врач по Каменскому, Пачелмскому, Белинскому, Башмаковскому районам Кузнецова Т.Н., рассмотрев дело об административном правонарушении по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ в отношении директора Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Свищевка им. П.И. Мацыгина Белинского района Пензенской области Парфеновой Ольги Владимировны (постановление по делу об административном правонарушении № 6 от 23.12.2024 г.)

Установил

причины совершения административного правонарушения: не соблюдение требований санитарного законодательства в общеобразовательных учреждениях, а именно:

- в МОУСОШ с. Свищевка им. П.И. Мацыгина Белинского района Пензенской области на пищеблоке не ведется ведомость контроля за рационом питания, нарушение п. 8.1.2. СанПин 2.3/2.4.3590-20;

В нарушение п. 5.2. СанПин 2.3/2.4.3590-20 в технологических картах на «Борщ с капустой и картофелем» и каша ассорти «Дружба» отсутствует информация о температуре подачи блюд;

- в нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в кабинетах химии, начальных классов не все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии;

- в нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в кабинете немецкого языка в оконном блоке в стекле имеется трещина (здание МОУСОШ с. Свищевка им. П.И. Мацыгина Белинского района Пензенской области), в кабинете истории в оконном блоке в стекле имеется трещина (здание филиала МОУСОШ с. Свищевка им. П.И. Мацыгина Белинского района Пензенской области в с. Балкашино);

- в нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке отсутствуют раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, канализации;

в нарушение п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 при организации питьевого режима используется бутилированная вода с дозированной установкой, но при этом отсутствует запас чистой посуды и контейнеры для сбора использованной посуды.

В целях устранения причин совершения административного правонарушения, руководствуясь ст.29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, **обязываю:** директора Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Свищевка им. П.И. Мацыгина Белинского района Пензенской области Парфеновой Ольге Владимировне **принять меры по устранению причин административных правонарушений и условий, способствующих его совершению, обеспечить контроль за соблюдением требований действующего законодательства:**

- усилить контроль за ведением документации на пищеблоке (ведомости контроля за рационом питания) за наличием информации о температуре подачи блюд в технологических картах на «Борщ с капустой и картофелем» и каша ассорти «Дружба»;

- обеспечить в кабинетах химии, начальных классов все источники искусственного освещения в исправном состоянии;

- обеспечить в оконных блоках стекла без трещин- в кабинете немецкого языка в здании МОУСОШ с. Свищевка им. П.И. Мацыгина Белинского района Пензенской области, в кабинете истории в здании филиала МОУСОШ с. Свищевка им. П.И. Мацыгина Белинского района Пензенской области в с. Балкашино;

- обеспечить на пищеблоке раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, канализации;

В соответствие со ст. 29.13 ч. 2 КоАП РФ рассмотрение представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а также сообщение о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление обязательно организациями и должностными лицами в течение месяца со дня его получения.

Согласно ст. 19.6 КоАП РФ непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до семи тысяч рублей.

Главный государственный санитарный врач по Каменскому, Пачелмскому, Белинскому, Башмаковскому районам



Кузнецова Т.Н.

Представление вручено _____

Представление отослано _____